

SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.

Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava

Všetkým záujemcom

V Bratislave 18.02.2021

VEC: Výmena osvetlenia na výrobných halách 1-16 - vysvetlenie č. 2 a zmena termínov

Na základe žiadosti o vysvetlenie k zákazke „Výmena osvetlenia na výrobných halách 1-16“, ktorá sa uskutočňuje v súlade s metodickým pokynom CKO č. 12, Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Otázka č.1

Svetelno-technický výpočet uvažuje s dvoma typmi svietidlami a vo výkaze sú uvažované typy tri. Nesúladí to. Čo máme brať záväzne do CP - svetelnotechnický výpočet alebo výkaz materiálu?

Odpoveď č. 1

Žiadame o ocenenie dodávky a výkonov v zmysle dokumentu CP_výkaz výmer.

Otázka č.2

Vo výzve je napísané, že môžeme použiť aj ekvivalentné technické riešenie. Ak by sme ho chceli použiť akú formu CP máme použiť? Musí to byť napočítané (namustrované) presne na daný výkaz výmer?

Odpoveď. 2

Cenovú ponuku žiadame spracovať v podobe a granulite ako je stanovené v CP _výkaz výmer s tým, že identifikáciu ekvivalentu, ako aj jeho presnú, detailnú špecifikáciu pre možnosť vyhodnotenia ponuky a porovnania žiadame uviesť separátne v osobitnej kolónke „V“ v podobe vysvetlenia.

Otázka č. 3

Žiadame o vysvetlenie, resp. bližšiu špecifikáciu nižšie uvedeného v tabuľke. Požadované je dôležité pre korektné nacenenie ponuky.

Spínač ovládania skupín	ks	8,000	
Riadiaca rozvodnica	ks	1,000	
Kábel na prepojenie snímačov	bm	600,000	
Doplnenie výzbroje rozvádzača	sada	1,000	
Podružný materiál (svorky, krabičky, držiaky)	sada	1,000	
Kábel na kompletné prekáblovanie sviet.	bm	350,000	

Odpoveď č. 3

Uvedené položky sú metodickou informáciou pre ponúkajúceho o tom, v akom rozklade má predložiť ponuku potrebnú na realizáciu diela.

Určiť rozsah podružného materiálu a doplnenie výzbroje rozvádzača je úlohou ponúkajúceho na základe vlastného technologického postupu v súlade príslušnými normami.

Stanovenie a výber typu spínačov a riadiacej rozvodnice, ako aj typu kábla na prekáblovanie siete je rovnako úlohou ponúkajúceho, tiež v súlade príslušnými normami.

Vzhľadom na poskytnuté vysvetlenie dochádza k úprave termínov nasledovne:

*predkladania ponúk sa mení z 19.02.2021 do 10:00 hod. **na nový termín 26.02.2021 do 10: hod.***

*otváranie ponúk sa mení z 19.02.2021 o 10:30 hod. **na nový termín 26.02.2021 o 10:30 hod.***

V prípade ak máte záujem o vykonanie obhliadky, termín si je možné dohodnúť telefonicky na telefónom čísle: +421904 888427 alebo mailom senarikova@aksenarikova.sk cez kontaktnú osobu: Eva Senáriková.